

Главному санитарному врачу по г.Алейску,
Алейскому, Калманскому, Топчихинскому,
Усть-Калманскому, Усть-Пристанскому и
Чарышскому районам Алтайского края
Гулай С.В.

Сорокиной Н.П.,
директора МБОУ «Новобурановская СОШ»

ОТЧЕТ

об исполнении нарушений по предписанию

В МБОУ «Новобурановская СОШ» во исполнение нарушений, выявленных в результате плановой проверки 25.06.2017г (Распоряжение № 1983 от 25.04.2018г) и предписания об устранении выявленных нарушений от 31.05.2018г № 15/56 проверки органами государственного контроля (надзора) проведена следующая работа:

1. Проведен ремонт полов в учебных кабинетах, рекреации на 1 этаже, спортивном зале, обеденном зале, согласно п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (Рис.1)
2. Проведен ремонт стен, потолка в спортивном зале, пищеблоке, согласно п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (Рис.2)
3. В санитарных узлах для мальчиков и девочек, в лаборантской кабинета химии умывальные раковины обеспечены горячим водоснабжением, согласно п.8.1 СанПиН, имеются электрополотенца, мыло, унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (Рис.3, Рис.4)
4. В помещении мастерской установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей водой, согласно п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (Рис.5)
5. В учебных кабинетах классные доски оборудованы местным освещением – софитами, согласно п. 7.2.6 СанПиН; оборудованы лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпок, держателя для чертежных принадлежностей, согласно п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (Рис.6)
6. Светопроемы учебных помещений оборудованы солнцезащитными тканевыми шторами, согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (Рис.7)

7. В разновозрастной группе детского сада для организации питьевого режима используется кипяченая вода с датой и временем приготовления кипяченой воды на емкости, согласно п.14.26. абзац 2 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Рис.8)
8. Моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушным разрывами, согласно п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; (Рис.9)
9. На пищеблоке МБОУ «Новобурановская СОШ» оформлены журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с рекомендуемой формой
10. Для обеспечения здоровым питанием детей школьного возраста учреждения примерное меню согласовано с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, согласно п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
11. Заключен договор на проведение производственного контроля от 14.01.2019г №А-327 с целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья, согласно п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Приложение 1: фототаблица на 4 листах

15.04.2019г

Директор школы:



И. Сорокина

ФОТОТАБЛИЦА
по исполнению нарушений по предписанию
от 31.05.2018г № 15/56 проверки
органами государственного контроля (надзора)

Рис.1 Частичный ремонт пола в учебных кабинетах, рекреации



Рис.2 Ремонт стен и потолка пищеблока, спортивного зала



Рис.3 Санузлы для мальчиков и девочек оборудованы умывальниками с подводом холодной и горячей воды, имеется электрополотееца, жидкое мыло



Рис.4 На унитазах установлены сидения



Рис.5 В мастерской установлена раковина (умывальник) с подводом холодной и горячей воды



Рис. 6 Классные доски оборудованы софитами, соответствующими ГОСТу, лотками для мела и тряпок, имеются крепежи для чертежных инструментов.



Рис.7 Световые проемы в учебных кабинетах оборудованы тентовыми шторами, в каждом кабинете имеется фрамуги для проветривания, москитные сетки




Рис.8 В разновозрастной группе организован питьевой режим, имеется отметка о дате подачи кипяченой воды



Рис. 9 Разрывы между мочными ваннами и канализационной сетью

