



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
 прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
 потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**
**в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском,
 Усть-Пристанском и Чарышском районах**
 Олимпийский пр., 7, г. Алейск, Алтайский край, 658130
 Тел.: 8 (38553) 2-24-02; факс: 8 (38553) 2-24-02; E-mail: to-aleys @22.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

«31» мая 2018 г.

№ 15/56

Алтайский край, г. Алейск, проезд Олимпийский, 7
 (место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в городе Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть - Калманском, Усть - Пристанском и Чарышском районах Маляр Еленой Александровной по результатам проверки деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобурановская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Новобурановская СОШ») по адресу Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Новобураново, ул. Октябрьская, 16

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства основной государственный регистрационный номер 1022202863430 от 05.12.2011г.

проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в области санитарного законодательства:

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

- СП 2.3.6.1079-01 «Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ- 99/2009)

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

ПРЕДПИСЫВАЮ: (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. Провести ремонт полов в кабинетах химии, русского языка, немецкого языка, мастерской, рекреации на 1 этаже, спортивном зале, обеденном зале, согласно п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"

Срок исполнения до 15.04.2019г.

2. Провести ремонт стен, потолка в спортивном зале, пищеблоке, согласно п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"

Срок исполнения до 15.04.2019г.

3. В санитарных узлах для мальчиков и девочек, в лаборантской кабинета химии умывальные раковины обеспечить горячим водоснабжением, согласно п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Срок исполнения до 15.04.2019г.

4. В помещении мастерской установить умывальную раковину с подводкой холодной и горячей водой, согласно п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Срок исполнения до 15.04.2019г.

5. В кабинетах изобразительного искусств, истории, математики, информатики, физики, химии, русского языка, математики, иностранного языка, биологии классные доски, не обладающая собственным свечением, оборудовать местным освещением – софитами, согласно п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"

Срок исполнения до 15.04.2019г.

6. В санитарных узлах с умывальными раковинами приобрести электро- или бумажные полотенца, мыло. Унитазы оборудовать сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"

Срок исполнения до 15.04.2019г.

7. Классные доски в кабинетах изобразительного искусств, истории, математики, информатики, физики, химии, русского языка, математики, иностранного языка, биологии оборудовать лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпок, держателя для чертежных принадлежностей, согласно п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"

Срок исполнения до 15.04.2019г.

8. Светопроемы учебных помещений (истории, географии, физики, русского языка, математики, иностранного языка, мастерской) оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Срок исполнения до 15.04.2019г.

9. В МБОУ «Новобурановская СОШ» при организации горячего питания, с целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся организовать производственный контроль, включающий лабораторно-инструментальные исследования, а именно: 2 раза в год должны исследоваться готовые блюда и по 1 разу в год смывы на БГКП, смывы на иерсинии, смывы на наличие яиц гельминтов, согласно п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", протоколы лабораторных испытаний не представлены директором Сорокиной Н.П.

Срок исполнения до 15.04.2019г.

10. В разновозрастной группе детского сада для организации питьевого режима использовать кипяченую воду с датой и временем приготовления кипяченой воды на емкости, согласно п.14.26. абзац 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок исполнения до 15.04.2019г.

11. В МБОУ «Новобурановская СОШ» для обеспечения здоровым питанием детей школьного возраста учреждения примерное меню согласовать с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, согласно п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Срок исполнения до 15.04.2019 г

12. Моечные ванны присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки, согласно п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Срок исполнения до 15.04.2019 г

13. На пищеблоке МБОУ «Новобурановская СОШ» оформить журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с рекомендуемой формой ([форма 1 приложения 10](#) настоящих санитарных правил), согласно п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Срок исполнения до 15.04.2019г

14. Обеспечить качество питьевой воды из водопроводного крана на пищеблоке МБОУ «Новобурановская СОШ» по показателю суммарная альфа активность, согласно п.3.6 (таблица № 5) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 5.3.5 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ- 99/2009)

Срок исполнения до 15.04.2019г

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 16.04.2019г.

например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании

Способ извещения: почтой либо нарочным по адресу: 658130 Алтайский край г.Алейск, пр. Олимпийский, 7, либо факсом по телефону 8-385-53-22-4-02, либо эл. почтой по адресу to-aleys@22.rospotrebnadzor.ru

(почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления ТО)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новобурановская средняя общеобразовательная школа»

(Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 22 Кодекса административного судопроизводства РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».


Невыполнение в установленный срок законного предписания юридического лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание


подпись

Маляя Елена Александровна
фамилия, имя, отчество

Главный государственный санитарный врач
по Алтайскому краю в г.Алейске, Алейском,
Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском,
Усть-Пристанском и Чарышском районах


подпись

Гулай Сергей Викторович
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного
представителя юридического лица
или индивидуального предпринимателя)


подпись

Сорокина Наталья Павловна
расшифровка подписи

«31» мая 2018г.
дата